

Prawo

2015-10-14

Samoobsługa LPG - rozporządzenie techniczne ws. pistoletów



W zakresie konstrukcji pistoletu do tankowania LPG rozporządzenie określające warunki techniczne dla stacji paliw wskazuje jedynie na to, iż konstrukcja dyszy wlewowej (pistoletu) uniemożliwiać ma:

- a) otwarcie zaworu w dyszy wlewowej (pistolecticie) w przypadku nieprawidłowego zablokowania i uszczelnienia jej na połączeniu z zespołem napełniania pojazdów samochodowych;
- b) wypływ gazu płynnego do powietrza atmosferycznego podczas odłączania dyszy wlewowej (pistoletu) od pojazdów samochodowych, w ilości przekraczającej 1 cm³.

W konsekwencji jeżeli zachowane zostaną powyższe wytyczne, tankowanie może odbywać się samodzielnie - także w przypadku przejściówek. Weryfikacja, czy urządzenie spełnia wymagania, obciąża właściciela stacji jako przedsiębiorstwo. Wydaje się jednak mało prawdopodobne, aby realnie firma mogła to weryfikować. Ryzyko związane z dopuszczeniem możliwości samodzielnego tankowania przy zastosowaniu przejściówki może być spore. Przed wyborem takiej opcji warto porozmawiać z dostawcą rozwiązań LPG w tym zakresie. Kwestią rozstrzygającą jest bowiem to, czy warunki techniczne przy zastosowaniu przejściówki są nadal spełnione.

[WIECEJ: czytaj w kolejnych wydaniach miesięcznika „Paliwa Płynne”](#)

[Jeżeli leża ci na sercu aktualne problemy branży, przyjdź na XXIII Międzynarodowe Targi STACJA PALIW 2016 w dniach 11-13 maja 2016r. EXPO XXI Warszawa](#)

Organizator:

(opr.zp)

Źródło:

<http://www.paliwa.pl/strona-startowa/archiwum/samoobsługa-lpg-rozporządzenie-techniczne-ws-pistoletow>